

Управление образования
администрации муниципального
образования Кушевский район
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2
ИНН 2340010337
ОГРН 1052322517158
Краснодарский край
Кушевский район
х. Гослесопитомник,
ул. Ленина, 52.

№ 152 от 23.09.2019
на № от

Главному государственному санитарному врачу по Кушевскому,
Крыловскому, Павловскому, Ленинградскому районам

А.Н. Козлову

Заведующего МБДОУ д/с № 22, Кушевский район,

х. Гослесопитомник, ул. Ленина, 52

Л.А. Пряхиной

Вх. № 2684
24.09.2019
Розинова Р.С.

Ответ на представление № 548 от 26.08.2019 года

об устранении нарушений санитарного законодательства

Представление рассмотрено администрацией МБДОУ д/с № 22, приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1)-п.5.1-в филиале, расположенном по адресу с. Ивано-Слюсаревское, ул. Нижняя 11/1А в спальне, туалетной на стенах отмечаются трещины;

-п.5.1- в спальне отмечается провисание потолка;

-п.5.1.- в туалетной на потолке отмечаются следы подтекания от дождя;

-п.5.1-наружные стены здания имеют глубокие трещины, над окном не исключено выпадение кирпича;

На вышеизложенные пункты подана заявка на составление проектно-сметной документации на ремонтные работы.

2)-п.3.21-вход в детский сад и школу один, асфальтное покрытие дорожек находится в крайне неудовлетворительном состоянии, неровности, выбоины; Дорожка заасфальтирована. Приложение 1.

3) -п.7.10-в спортивном зале филиала защитная арматура осветительного прибора находится в неисправном состоянии, свисает, не исключено ее падение.

Защитная арматура исправлена, закреплена работниками МУХЭСа.

Приложение № 2.

4)- п.9.6.- в буфетной филиала канализация подтекает от раковины для мытья столовой посуды;

Была закуплена необходимая сантехника и произведен ремонт канализации.

Приложение № 3.


5)-п.9.4,17.3- в туалетных не предусмотрены краны для технических нужд. Краны приобретены и установлены. Приложение № 4.

6)-п.18.2.1-в учреждении не осуществляется одномоментное обследование детей на гельминты 1 раз в год, последние данные от 2017 года. Последнее обследования проводилось 22.05.2019 года. Ксерокопия документа прилагается. Приложение № 5

Нарушения санитарного законодательства определённые в представлении № 548 от 26.08.2019 года на МБДОУ д/с № 22 устранены частично. Устранение нарушений п.5.1 обязуемся исправить в срок до 15.12.2019года.


Заведующий МБДОУ д/с № 22

23.09.2019г





Л.А. Пряхина


Приложение № 1



Приложение № 2



Приложение № 3



Приложение № 4

