

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4 п-21-2020**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

« 16 » января 2020 г.

ст. Кущевская

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Павловская Татьяна Петровна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании внеплана работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22, распоряжение № 11р-21-2020 от 14.01.2020г  
(план работы, обращение, информация № дата)

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, х. Гослесопитомник, ул. Ленина, 52.

выявлены нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- п.5.1 – в филиале, расположенном по адресу с.Ивано-Слюсаревское, ул.Нижняя 11/1А в спальне, туалетной на стенах отмечаются трещины;
- п.5.1 – в спальне отмечается провисание потолка;
- п.5.1 – в туалетной на потолке отмечаются следы подтекания от дождя;
- п.5.1 – наружные стены здания имеют глубокие трещины, над окном не исключено выпадение кирпича.

Нахождение детей в филиале не допустимо, так как допущенное образовательным учреждением правонарушение создает существенную потенциальную угрозу для жизни и здоровья детей.

**Предписываю:**

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок устранения п. 5.1 до 01.12.2020г

Срок устранения выявленных нарушений до 01.12.2020г

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить

**« 01 » декабря 2020г.**


в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кущевская, пер. Школьный, 55.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ д/с № 22 в лице заведующей Пряхиной Людмилы Алексеевны.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае не выполнения выданного предписания, лицо, ответственное за его исполнение несет ответственность предусмотренную частями 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Главный специалист - эксперт  
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)  
Предписание получил



Т.П.Павловская  
(подпись)  
Л.А.Пряхина